上網公告

發稿單位：高雄市政府環境保護局
發稿日期：113年10月25日

高雄市轄內自來水供水系統管線採樣水質檢驗結果

受檢單位 / 檢驗項目		序號		1	2	3	4	5	6	7	8
		採樣日期		113.9.2	113.9.2	113.9.3	113.9.3	113.9.4	113.9.5	113.9.5	113.9.5
		飲用水水質標準		大寮2	大寮1	岡山1	燕巢1	大樹1	美濃1	美濃2	六龜1
1	自由有效餘氯	0.2~1.0	(mg/L)	0.46	0.45	0.70	0.53	0.52	0.56	0.49	0.51
2	pH值	6.0~8.5		7.30	7.39	7.49	7.48	7.45	7.45	6.82	7.10
3	總硬度	300	(mg/L)	258	140	173	262	168	265	261	225
4	總溶解固體量	500	(mg/L)	422	269	288	406	272	322	326	322
5	亞硝酸鹽氮	0.1	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6	砷	0.01	(mg/L)	ND	<0.0020	ND	ND	ND	ND	<0.0020	ND
7	鉛	0.01	(mg/L)	<0.010	<0.010	ND	ND	ND	ND	ND	ND
8	銀	0.05	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
9	鉻	0.05	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
10	總三鹵甲烷	0.08	(mg/L)	0.0117	<0.00400	0.0164	<0.00400	0.0181	ND	<0.00400	<0.00400
11	大腸桿菌群	6	(CFU/100mL)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
12	總菌落數	100	(CFU/mL)	<5	<5	<5	43	<5	28	<5	<5
13	硝酸鹽氮	10	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-
14	硫酸鹽	250	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	氯鹽	250	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-

＊ 採樣期間：113年9月1日至113年9月30日。

上網公告

發稿單位：高雄市政府環境保護局
發稿日期：113年10月25日

高雄市轄內自來水供水系統管線採樣水質檢驗結果

受檢單位 / 檢驗項目		序號		9	10	11	12	13	14	15	16
		採樣日期		113.9.5	113.9.5	113.9.5	113.9.6	113.9.6	113.9.6	113.9.6	113.9.9
		飲用水水質標準		六龜2	茂林1	茂林2	旗山1	內門1	甲仙1	甲仙2	鹽新前6
1	自由有效餘氯	0.2~1.0	(mg/L)	0.48	0.42	0.45	0.62	0.60	0.72	0.75	0.56
2	pH值	6.0~8.5		7.10	7.37	7.45	7.26	7.28	7.28	7.30	7.42
3	總硬度	300	(mg/L)	261	101	104	295	269	224	238	148
4	總溶解固體量	500	(mg/L)	314	128	138	399	406	344	358	274
5	亞硝酸鹽氮	0.1	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6	砷	0.01	(mg/L)	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	ND	0.0033
7	鉛	0.01	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
8	銀	0.05	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
9	鉻	0.05	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
10	總三鹵甲烷	0.08	(mg/L)	<0.00400	<0.00400	<0.00400	<0.00400	<0.00068	0.0108	0.0116	0.00590
11	大腸桿菌群	6	(CFU/100mL)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
12	總菌落數	100	(CFU/mL)	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
13	硝酸鹽氮	10	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-
14	硫酸鹽	250	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	氯鹽	250	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-

上網公告

發稿單位：高雄市政府環境保護局
發稿日期：113年10月25日

高雄市轄內自來水供水系統管線採樣水質檢驗結果

受檢單位 / 檢驗項目		序號		17	18	19	20	21	22	23	24
		採樣日期		113.9.6	113.9.9	113.9.9	113.9.9	113.9.9	113.9.9	113.9.10	113.9.10
		飲用水水質標準		鹽新前3	鹽新前2	鹽新前7	鹽新前4	鼓2	鼓1	左1	左2
1	自由有效餘氯	0.2~1.0	(mg/L)	0.56	0.52	0.49	0.44	0.53	0.58	0.64	0.71
2	pH值	6.0~8.5		7.38	7.44	7.41	7.35	7.59	7.59	7.52	7.55
3	總硬度	300	(mg/L)	141	148	143	134	164	169	155	182
4	總溶解固體量	500	(mg/L)	264	272	286	294	240	244	238	282
5	亞硝酸鹽氮	0.1	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6	砷	0.01	(mg/L)	0.0029	<0.0020	<0.0020	0.0021	<0.0020	<0.0020	ND	ND
7	鉛	0.01	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
8	銀	0.05	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
9	鉻	0.05	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
10	總三鹵甲烷	0.08	(mg/L)	0.00825	0.00715	0.0101	0.0193	0.0232	0.0221	0.0178	0.0153
11	大腸桿菌群	6	(CFU/100mL)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
12	總菌落數	100	(CFU/mL)	<5	<5	<5	<5	<5	<5	65	<5
13	硝酸鹽氮	10	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	0.33	0.36
14	硫酸鹽	250	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	77.2	75.4
15	氯鹽	250	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	7.0	9.4

上網公告

發稿單位：高雄市政府環境保護局
發稿日期：113年10月25日

高雄市轄內自來水供水系統管線採樣水質檢驗結果

受檢單位 / 檢驗項目		序號		25	26	27	28	29	30	31	32
		採樣日期		113.9.10	113.9.10	113.9.10	113.9.10	113.9.10	113.9.10	113.9.10	113.9.10
		飲用水水質標準		左3	左4	左6	左5	楠2	楠6	楠5	楠1
1	自由有效餘氯	0.2~1.0	(mg/L)	0.61	0.62	0.58	0.47	0.73	0.61	0.48	0.66
2	pH值	6.0~8.5		7.52	7.55	7.55	7.47	7.49	7.54	7.58	7.57
3	總硬度	300	(mg/L)	150	161	146	142	163	177	155	169
4	總溶解固體量	500	(mg/L)	244	245	238	238	240	244	241	242
5	亞硝酸鹽氮	0.1	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6	砷	0.01	(mg/L)	ND	<0.0020	ND	ND	ND	ND	ND	ND
7	鉛	0.01	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
8	銀	0.05	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
9	鉻	0.05	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
10	總三鹵甲烷	0.08	(mg/L)	0.0177	0.0218	0.0227	0.0231	0.0227	0.0194	0.0237	0.0221
11	大腸桿菌群	6	(CFU/100mL)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
12	總菌落數	100	(CFU/mL)	<5	10	<5	<5	<5	<5	5	<5
13	硝酸鹽氮	10	(mg/L)	0.34	0.36	0.34	0.35	0.41	0.39	0.41	0.39
14	硫酸鹽	250	(mg/L)	67.6	62.4	70.6	66.3	52.8	51.1	52.8	52.4
15	氯鹽	250	(mg/L)	6.6	7.6	7.3	6.9	7.4	7.5	7.4	7.1

上網公告

發稿單位：高雄市政府環境保護局
發稿日期：113年10月25日

高雄市轄內自來水供水系統管線採樣水質檢驗結果

受檢單位 / 檢驗項目		序號		33	34	35	36	37	38	39	40
		採樣日期		113.9.10	113.9.10	113.9.11	113.9.11	113.9.11	113.9.11	113.9.11	113.9.11
		飲用水水質標準		楠4	楠3	苓4	苓3	苓5	苓1	苓2	鹽新前1
1	自由有效餘氯	0.2~1.0	(mg/L)	0.65	0.67	0.63	0.55	0.47	0.46	0.42	0.50
2	pH值	6.0~8.5		7.50	7.61	7.57	7.53	7.46	7.49	7.47	7.45
3	總硬度	300	(mg/L)	170	161	165	163	145	152	158	138
4	總溶解固體量	500	(mg/L)	242	224	224	265	258	268	266	278
5	亞硝酸鹽氮	0.1	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6	砷	0.01	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	<0.0020	<0.0020
7	鉛	0.01	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
8	銀	0.05	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
9	鉻	0.05	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
10	總三鹵甲烷	0.08	(mg/L)	0.0215	0.0222	0.0270	0.00834	0.0109	0.00858	0.0116	0.0233
11	大腸桿菌群	6	(CFU/100mL)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
12	總菌落數	100	(CFU/mL)	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
13	硝酸鹽氮	10	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-
14	硫酸鹽	250	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	氯鹽	250	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-

上網公告

發稿單位：高雄市政府環境保護局
發稿日期：113年10月25日

高雄市轄內自來水供水系統管線採樣水質檢驗結果

受檢單位 / 檢驗項目		序號		41	42	43	44	45	46	47	48
		採樣日期		113.9.11	113.9.12	113.9.12	113.9.12	113.9.12	113.9.12	113.9.12	113.9.12
		飲用水水質標準		鹽新前5	前1	前7	前6	前3	前5	前4	旗2
1	自由有效餘氯	0.2~1.0	(mg/L)	0.50	0.49	0.44	0.56	0.56	0.54	0.55	0.50
2	pH值	6.0~8.5		7.38	7.42	7.37	7.36	7.28	7.33	7.38	7.33
3	總硬度	300	(mg/L)	136	157	149	136	143	134	141	143
4	總溶解固體量	500	(mg/L)	281	284	286	282	286	282	283	287
5	亞硝酸鹽氮	0.1	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6	砷	0.01	(mg/L)	<0.0020	<0.0020	0.0041	<0.0020	<0.0020	0.0037	<0.0020	<0.0020
7	鉛	0.01	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
8	銀	0.05	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
9	鉻	0.05	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
10	總三鹵甲烷	0.08	(mg/L)	0.0222	0.00411	0.00666	0.0259	0.0269	0.0251	0.0268	0.0288
11	大腸桿菌群	6	(CFU/100mL)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
12	總菌落數	100	(CFU/mL)	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
13	硝酸鹽氮	10	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-
14	硫酸鹽	250	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	氯鹽	250	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-

上網公告

發稿單位：高雄市政府環境保護局
發稿日期：113年10月25日

高雄市轄內自來水供水系統管線採樣水質檢驗結果

受檢單位 / 檢驗項目		序號		49	50	51	52	53	54	55	56
		採樣日期		113.9.12	113.9.12	113.9.13	113.9.13	113.9.13	113.9.13	113.9.13	113.9.13
		飲用水水質標準		小4	小5	三4	三2	三7	三1	三5	三6
1	自由有效餘氯	0.2~1.0	(mg/L)	0.49	0.52	0.43	0.61	0.43	0.60	0.50	0.41
2	pH值	6.0~8.5		7.41	7.52	7.41	7.49	7.53	7.58	7.44	7.48
3	總硬度	300	(mg/L)	133	137	152	146	158	158	143	144
4	總溶解固體量	500	(mg/L)	284	283	278	238	232	236	252	276
5	亞硝酸鹽氮	0.1	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6	砷	0.01	(mg/L)	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	ND	<0.0020	<0.0020	<0.0020
7	鉛	0.01	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
8	銀	0.05	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
9	鉻	0.05	(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
10	總三鹵甲烷	0.08	(mg/L)	0.0258	0.0237	<0.00400	0.0182	0.0184	0.0164	0.0131	0.00759
11	大腸桿菌群	6	(CFU/100mL)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
12	總菌落數	100	(CFU/mL)	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
13	硝酸鹽氮	10	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-
14	硫酸鹽	250	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	氯鹽	250	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-

上網公告

發稿單位：高雄市政府環境保護局
發稿日期：113年10月25日

高雄市轄內自來水供水系統管線採樣水質檢驗結果

受檢單位 / 檢驗項目		序號		57	58	59
		採樣日期		113.9.13	113.9.13	113.9.3
		飲用水水質標準		鼓3	鼓4	北嶺
1	自由有效餘氯	0.2~1.0	(mg/L)	0.49	0.44	0.52
2	pH值	6.0~8.5		7.57	7.52	7.13
3	總硬度	300	(mg/L)	158	184	192
4	總溶解固體量	500	(mg/L)	271	252	283
5	亞硝酸鹽氮	0.1	(mg/L)	ND	ND	ND
6	砷	0.01	(mg/L)	<0.0020	ND	ND
7	鉛	0.01	(mg/L)	ND	ND	ND
8	銀	0.05	(mg/L)	ND	ND	ND
9	鉻	0.05	(mg/L)	ND	ND	ND
10	總三鹵甲烷	0.08	(mg/L)	0.00752	0.0184	0.0166
11	大腸桿菌群	6	(CFU/100mL)	<1	<1	<1
12	總菌落數	100	(CFU/mL)	<5	<5	<5
13	硝酸鹽氮	10	(mg/L)	-	-	-
14	硫酸鹽	250	(mg/L)	-	-	-
15	氯鹽	250	(mg/L)	-	-	-